УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 83-П от 20.09.16 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
_____Л. М. Сидоренкова
М.П.

Для документов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 3563 от 24 марта 2020 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОК»
Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Гоголевка.
Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Лыза, д. 48 (водоразборная колонка).
Основание для проведения экспертизы: Производственный контроль, договор № 937 от 03.03.2020.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3563 от 24.03.2020.
Установлено: в исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной 19.03.2020 из водоразборной колонки МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИСТОК» по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Лыза, д. 48, органолептические показатели: цветность – 15,8±3,2 градусов, что соответствует величине допустимого уровня; запах при 20^0С – 3 балла (не более 2), запах при 60^0С - 3 балла (не более 2), привкус – 3 балла (не более 2), мутность (по формазину) – 7,0±1,4 ЕМФ, что **не соответствует** величине допустимого уровня (не более 2,6 ЕМФ);

санитарно-химические показатели: водородный показатель (pH) - 7,21±0,20 ед. pH, что соответствует величине допустимого уровня; железо (Fe, суммарно) – 0,95±0,19 мг/дм^3, что **не соответствует** величине допустимого уровня (не более 0,3 мг/дм^3);

микробиологические показатели: общее микробное число составило 16 КОЕ/мл (не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл не обнаружены, что соответствует величине допустимого уровня.

Заключение:

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 19.03.2020 из водоразборной колонки МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИСТОК» по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Лыза, д. 48, по исследованным органолептическому – цветность, санитарно-химическому - водородный показатель (pH), микробиологическим показателям соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По органолептическим показателям - запах при 20^0С, запах при 60^0С, привкус, мутность (по формазину) и санитарно-химическому показателю - железо (Fe, суммарно) - **превышает** величины допустимых уровней и **не соответствует** действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исполнитель М. П. Степанова

Заведующий эпидемиологическим отделом С. В. Трубина