УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 83-П от 20.09.16 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
_____Л. М. Сидоренкова
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 3567 от 24 марта 2020 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОК»

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Гоголевка.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Любавичи, д. 6 (водоразборная колонка).

Основание для проведения экспертизы: Производственный контроль, договор № 937 от 03.03.2020.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3567 от 24.03.2020.

Установлено: в исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной 19.03.2020 из водоразборной колонки МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИСТОК» по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Любавичи, д. 6, органолептические показатели: запах при 20^0С – 0 баллов, запах при 60^0С - 0 баллов, привкус – 0 баллов, цветность – 6,9±2,1 градусов, мутность (по формазину) – 0,89±0,18 ЕМФ, что соответствует величине допустимого уровня;

санитарно-химические показатели: водородный показатель (pH) - 7,50±0,20 ед. pH, железо (Fe, суммарно) – 0,130±0,026 мг/дм^3, что соответствует величине допустимого уровня;

микробиологические показатели: общее микробное число составило 15 КОЕ/мл (не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл не обнаружены, что соответствует величине допустимого уровня.

Заключение:

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 19.03.2020 из водоразборной колонки МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИСТОК» по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Любавичи, д. 6, по исследованным органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исполнитель М. П. Степанова

Заведующий эпидемиологическим отделом С. В. Трубина