УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26- Д от 20.05.08г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 1049 от 25 .08. 2015года
по результатам лабораторных исследований питьевой воды

Заявитель:МУП«Исток»
Юридический адрес Смоленская обл. ,Монастырщинский район д.Гоголевка д.44
Фактический адрес: Смоленская обл., Монастырщинский район д.Гоголевка д.44
Основание для проведения экспертизы: по договору №114 от 05.06.15
Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №3052П, от 25.08.2015 г.
Установлено: исследованная проба питьевой воды из водонапорной башни д.Гоголевка Монастырщинкого района, по исследованным микробиологическим показателям ОКБ,ТКБ,ОМЧ.) не соответствует СанПиН2.1.4.1074-01(п №3.3) по(**ОКБ**)
. По санитарно-гигиеническим показателям пробы воды соответствуют нормативам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество холодной питьевой воды, отобранной 20.08.2015года из водонапорной башни, д. .Гоголевка Монастырщинкого района не соответствует по исследуемым микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» , по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества.».ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения»

Главный врач Кабанова Е.Д.

Починковский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzor@hotmail.ru
ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения:
г. Починок, ул.Твардовского, д.8

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109
Срок действия аттестата аккредитации
с **6 февраля 2013 г.** по **6 февраля 2018 г.**

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3052П от « 25 » августа 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель) МУП « Исток»
Смоленская область Монастырщинский район д.Гоголевка д.44

2. Юридический адрес заявителя Смоленская область, Монастырщинский район д.Гоголевка д.44

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, объем партии, изготовитель; измеряемые физические факторы Питьевая вода в кол-ве 2,0 литра из водонапорная башня (кран) д. Гоголевка.

4. Место отбора (измерения) Смоленская область Монастырщинский район д Гоголевка
(наименование и фактический адрес)

водонапорная башня(кран)

5. Условия отбора (измерения) и доставки образца (пробы)

Дата и время отбора (измерения) 20.08.2015года в11час 00 мин

ФИО, должность Помощник врача Медведева В.П..

Условия доставки + 6 градусовС в сумке-холодильнике

Дата и время доставки в ИЛЦ 20.08.2015года в 13час 00мин

6. Цель отбора (исследования, измерения) На соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

7. НД на методику отбора (измерения) ГОСТ Р31861-12, ,ГОСТ Р 31942-12,

8. Дополнительные сведения Отбор пробы воды проводился в присутствии директора МУП»Исток»Юрченковой Е.В.
по договору №141 от 22.07.2015года

Код пробы (образца) П120305215

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Винокурова В.А.
Подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Кабанова Е.Д.
(Нужное подчеркнуть) Подпись Ф.И.О.

М.П.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы) **П 120305215**

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический Норматив СанПин 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03	Единицы изме-рения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
Проба № 282/592 образец питьевая вода из разводящей сети /кран водонапорной башни/ (25.08.2015 г.)					
1	Запах при t 20^0C Запах при t 60^0C	1 1	н/б 2,0 н/б 2,0	балл балл	ГОСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74
2	Цветность	Менее 5,0	н/б 20,0	град	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	Менее 0,1	н/б 1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	н/б 2,0	балл	ГОСТ 3351-74
5	pH	6,91±0,01	в пределах 6,0-9,09	ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость	3,0± 0,3	н/б 5,0	мгO_2/дм^3	ГОСТ Р 55684-2013
7	Аммиаки	0,14±0,01	н/б 1,5	мг/дм^3	ГОСТ 4192-82
8	Нитраты	Менее 0,5	н/б 45,0	мг/дм^3	ГОСТ18826-73
9	Нитриты	Менее 0,002	н/б 3,0	мг/дм^3	ГОСТ 4192-82
10	Общая жесткость	6,5±1,0	н/б 7,0	мг/дм^3	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	280,0±28,0	н/б 1000,0	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72
12	Хлориды	11±1,7	н/б 350,0	мг/дм^3	ГОСТ 4245-72
13	Сульфаты	Менее 2,0	н/б 500,0	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012
14	Железо	0,25±0,06	н/б 0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
15	Медь	Менее 0,02	н/б 1,0	мг/дм^3	ГОСТ 4388-72
16	Мышьяк	Менее 0,01	н/б 0,05	мг/дм^3	ГОСТ 4152-89
17	Фториды	0,19±0,03	н/б 1,2-1,5	мг/дм^3	ГОСТ 4386-89
18	Алюминий	Менее 0,04	н/б 0,5	мг/дм^3	ГОСТ 18165-89
19	Полифосфаты	Менее 0,01	н/б 3,5	мг/дм^3	ГОСТ 18309-72
20	Марганец	Менее 0,005	н/б 0,1	мг/дм^3	ГОСТ 4974-72
21	Кальций	68,14±10,2	Не нормир	мг/дм^3	РД52.24.403-95
22	Магний	37,7±5,7	5,0-50,0	мг/дм^3	ИСО 6059

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник-лаборант	Марченкова А.Н.	

Протокол № 30521 Общее количество страниц 3 страница 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): **П 120305215**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результат исследования**	**Гигиенический Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01**	**Единицы измерения**	**НД на методы исследования**
Вода питьевая. Водонапорная башня (24.08.2015 г)					
№508	**Общие колиформные бактерии**	**3**	Отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	37	Не более 50	число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	**Ф.И.О.**	**Подпись**
Биолог	Баранова К.А.	
Фельдшер - лаборант	Мотова И.Е.	

ФИО заведующего бактериологической лабораторией Кабанова Е.Д. **Подпись** Кабанова

Протокол № 30520П Общее количество страниц 3 :страница 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ