УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26- Д от 20.05.08г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 491-П от 18.07. 2016года
по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой воды

Заявитель:МУП«Исток»
Юридический адрес: Смоленская обл. , Монастырщинский район, д.Гоголевка
Фактический адрес: Смоленская обл. , Монастырщинский район, д.Гоголевка
Основание для проведения экспертизы: по договору №181 от 30.06.2016года
Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №1090П от 18.07.2016года
Установлено: проба холодной питьевой воды, отобранная 14.07.2016года из распределительной сети (нач.колонка) МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский район д.Дудино **,по исследованным санитарно-гигиеническим показателям(железо 0,42мг\дм³+-0,11 при норме не более 0,3мгдм³) не соответствует гигиеническим нормативам** СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода.Гигиеиические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» , по остальным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», **по микробиологическим исследованиям (ОКБ) не соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПнН 2.1.4.1074-01**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба холодной питьевой воды, отобранная 14.07.2016года из распределительной сети (нач.колонка) МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский район д.Дудино **,по исследованным санитарно-гигиеническим ноказателям(железо 0,42мг\дм³+-0,11 при норме не более 0,3мгдм³) не соответствует гигиеническим нормативам** СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» , по остальным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», **но**

микробиологическим исследованиям (ОКБ) не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01

Главный врач Кабанова Е.Д..