УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 83-П от 20.09.16года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
_____Е.Г. Майорова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 7940 от «19» октября 2021 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Исток».
Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Гоголевка.
Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Гоголевка.
(район, улица, дом)
Основание для проведения экспертизы: Заявка, вх. № 67-20/4070-2021 от 08.07.2021г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 7940 от 08.07.2021г.
Установлено: В исследуемой пробе холодной питьевой воды запах при 20^0С-3 балла при гигиеническом нормативе не более 2 баллов, запах при 60^0С-3 балла при гигиеническом нормативе не более 2 баллов, привкус -3 балла при гигиеническом нормативе не более 2 баллов, мутность (по формазину) составляет 16,6±2,3 ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, содержание железа превышает гигиенический норматив в 3,53 раза.

По остальным исследованным показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водонапорной башни МУП «Исток», расположенной по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Железняк, по исследованным органолептическим (запах, привкус, мутность (по формазину)) показателям и содержанию неорганических (железо) веществ, с учетом поправки на величину ошибки метода определения показателей, **не соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздел III, таблица 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По остальным исследованным качество воды **соответствует** требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселени
водным объектам, питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почва
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаци
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»..

Исполнитель А.Е. Гоголина

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом В.М. Алекса